



- LEYENDA:
- TUBERIA EXISTENTE DE FIBROCEMENTO DE Ø80 mm.
 - TRAMO DE TUBERIA A SUPRIMIR
 - TUBERIA DE PE 110 mm. 10 atm.
 - TUBERIA DE PEAD 90 mm. 10 atm.
 - ACOMETIDAS DE PEAD 50 mm. 10 atm.
 - TUBERIA DE PEAD 63 mm. 10 atm.
 - VALVULA COMPUERTA + ARQUETA
 - BRIDA UNIVERSAL
 - TAPÓN PE 63 mm.
 - ACOMETIDA AGUA POTABLE
 - HIDRANTE

**PROYECTO DE URBANIZACIÓN
DE LA UE-P3
EN XALÓ. (ALICANTE)**



MARTA TORMO VALIENTE - INGENIERA DE CAMINOS C.D. Nº: 22.075

Marta Tormo Valiente

PROMOTOR: *AYUNTAMIENTO DE XALÓ*

FECHA-
SEPTIEMBRE 2004

TITULO DEL PLANO:

AGUA POTABLE. PLANTA

ESCALA-
1:1000

No.PLANO-
8.1.2