

Las actividades y ensayos marcadas con * no están amparadas por la acreditación de ENAC.

INFORME DE ENSAYO

Nº de Informe: M-22-3857/2

Modifica al M-22-3857/1

DATOS DEL CLIENTE

Empresa: AYUNTAMIENTO DE XALO
Dirección: C/IGLESIA, 27.
03727 XALO (ALICANTE)

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Identificación: RED DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN VALLE PARAISO (XALÓ-3).TOMA CALLE COSTERA_010622
Punto de muestreo: Urbanización Valle Paraiso. Toma red distribución. Grifo Costera
Tipo de toma de muestra: Puntual
Matriz: Agua de consumo
Muestra tomada por: Proaguas Costablanca S.A. Procedimiento de toma de muestras: ISO 5667-5 (2006). UNE-EN ISO 19458 (2007)
Fecha inicio toma de muestras: 01/06/2022 Fecha fin toma de muestras: 01/06/2022

RECEPCIÓN DE LA MUESTRA

Código de la muestra: M-22-3857
Fecha recepción: 01/06/2022
Fecha inicio ensayos: 01/06/2022 Fecha finalización y emisión: 06/06/2022

RESULTADOS DE ANÁLISIS

Caracteres físico-químicos

Descripción	Técnica	Identificación metodo	Limite según legislación	Resultado ±U Uds
Cloro libre residual "in situ"	DPD	PE-EN/16	1	0,98 ±0,05 mg/l
Turbidez	Nefelometría	PE-EN/03	5	< 0,3 NTU


Metales

Descripción	Técnica	Identificación metodo	Limite según legislación	Resultado ±U Uds
Aluminio	ICP	PE-EN/30 (ICP-MS)	200	< 10 µg/l
Hierro	ICP	PE-EN/30 (ICP-MS)	200	10 µg/l

Justificación de la modificación:

Este informe sustituye y anula la referencia: M-22-3857-1. Motivo de la modificación: Error de recepción de muestras. Identificación del cambio: corrección de la fecha de inicio de los ensayos. Denominación anterior: M-22-3857-1. Denominación actual: M-22-3857-2

Alicante, a 13 de Junio de 2022



Autorizado por
Olga Espejo Alcaraz
Responsable de Laboratorio

NOTAS:

En el caso de muestras no tomadas por Proaguas Costablanca, S. A., todos los datos de identificación de la muestra y de su toma son facilitados por el tomador de la muestra. El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el tomador de la muestra que pueda afectar a la validez de los resultados. Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo. Proaguas Costablanca, S. A. dispone del cálculo de incertidumbres asociado a los ensayos realizados para aquellos clientes que lo soliciten. Ensayos y tomas de muestras marcados (*) y las expresiones y datos que aparezcan en el campo observaciones del informe, no están amparados por la acreditación ENAC. Queda totalmente prohibida la reproducción total o parcial del presente informe sin la aprobación por escrito del laboratorio de Proaguas Costablanca, S. A. ±U: Incertidumbre. Valores de referencia asignados: R.D. 140/2003 (Red de distribución).